

COMMUNE DU PLESSIS LUZARCHES



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2021

Permanence, astreinte

Intervention 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées

*Pendant les heures ouvrées : **01 34 09 85 50***

*En dehors des heures ouvrées : **09 77 40 11 19***

COMMUNE DU PLESSIS LUZARCHES

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2021

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Longueur (ml)	Nature	D (mm)
chemin du four à chaux	170	Amiante-Ciment / PVC	150
cour du Brésil	40	Amiante- Ciment	200
CV5 dit de Lassy au Plessis-Luzarches	78	Amiante- Ciment	200
impasse de l'église	33	Amiante- Ciment	
rue de la ferme Saint-Martin	94	Amiante- Ciment	200
rue de la fontaine au coq	85	Amiante- Ciment	200
rue de la mairie	239	Amiante- Ciment	200
rue de l'église - antenne au 6	11	Amiante- Ciment	200
rue de l'église (vers Ferme Saint-Martin)	33	Amiante- Ciment	200
rue de l'église (vers Mairie)	45	Amiante- Ciment	200
rue du moulin	411	Amiante- Ciment	200
ruelle de l'abreuvoir	81	Amiante- Ciment	200

LINEAIRE TOTAL : 1 320 ml

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2021

- a) **Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris les branchements particuliers.**

	Curage	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Impasse de l'Eglise	13			
Rue de la Fontaine au Coq	85	85		
Rue de la Mairie	26			
Ruelle de l'Abreuvoir	82	82		
Rue de la Ferme St Martin	323	100		
Cour du Brésil	39,8	39,8		
CV5 DE Lassy au Plessis Luzarches	78,9	78,9		
	529 m	385.7 m	0 u	0 u

- b) **Interventions d'urgence :**
aucune intervention en 2021

c) **Entretien de poste de refoulement**

Absence de poste de relevage sur la commune.

d) **Travaux sur réseaux (petites réparations)**

Aucune intervention de travaux divers sur Le Plessis Luzarches en 2021

e) **Divers**

e1 - Enquête de branchement : 4 unités

01 janvier : rue de la Neuf Fontaine – construction neuve

4 février : 3 route de Jagny – construction neuve

29 avril : 3 chemin du Four à Chaux – construction neuve

4 février : 3 route de Jagny – construction neuve

e2 - Conformités : 4 unités , dont 1 PFAC et 1 cv

N° Cont.	Rue	Date de visite	Type de contrôle	N° dossier initial /CV	Séparativité
21-0084	4, cour du Brésil	03/02/2021	initial		OUI
21-0157	3/5, impasse de l'Eglise	24/02/2021	CV - IDPr	16-412	OUI
21-0804	17, rue du Moulin	26/07/2021	initial		OUI
21-0907	3, allée du four à chaux	10/08/2021	PFAC		OUI

e3 - avis sur demande d'urbanisme : 3 unités

N°	Adresse de la construction	Objet de la demande
PC 095 493 21 E0001	3, route de Jagny	Construction d'une maison individuelle
PC 095 493 21 E0002	3, route de Jagny	Construction maison individuelle
PC 095 493 21 E 0003	1, route de Jagny	Construction d'une maison individuelle

e4 - Assainissement Non Collectif :

En 2021, aucun contrôle n'a été réalisé sur votre commune.

e6- Rétrocession et astreinte :

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Annexe 1

