



*Syndicat Intercommunal pour la Collecte
et le Traitement des Eaux Usées
des Bassins de la Thève et de l'Ysieux*

COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE



***ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX
USEES.***

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2017

COMMUNE D'ASNIERES-SUR-OISE

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'EAUX USEES

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2017

- a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs et branchements d'eaux usées.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de relevage PRC19
- d) Entretien des clapets anti-retour
- e) Travaux sur réseaux
- f) Divers

III - BILAN FINANCIER 2017

ANNEXES

I. Situation des réseaux d'eaux usées :

	Collecteur			
	Longueur (ml)	Matériau	Diamètre (mm)	Nature
allée des noisetiers	162			
av des acacias	115	G	200	
av des charmillles	115	G	200	
av des Chesnays	40	G	200	
av des tilleuls	312	G	200	
chemin de la couture (CR13 jusqu'à l'interco)	213	AC	200	
chemin de la gueule à vaches	209	AC/B	300	
chemin du froid-val (jusqu'à l'interco)	755	G	200	
clos de la source	76	AC/G	200	
CR2 (limite Noisy/Asnières vers chemin gueule à vaches)	846	PVC	110	Refolement
grande rue - antenne entre 1 et 7bis (vers zone artisanale)	31	G	150	
grande rue - rue de Royaumont (antenne entre)	255	G	150/200	
grande rue	879			
grande rue - antenne du 20/22 et 25 au 35	48	AC	150	
grande rue - antenne du 22bis/24 et 37/39	17	AC	150	
grande rue - antenne du 32 au 36 et 47 au 49	43	AC	150	
grande rue - antenne au 40	8	AC	150	
grande rue - antenne au 43	14	AC/G	150/200	
grande rue - antenne du 49b au 53	16	AC	150	
grande rue - antenne au 55	19	AC	150	
grande rue - antenne au 79	35	F	200	
impasse Santiago Soulas	37	AC	200	
place de la reine Blanche (+ traversée terrains privés)	83	AC	200	
place de l'église	109	AC/G	200	
route de Baillon (vers interco CR3)	1035	G	200	
route des princes (partie gravitaire en aval du ref. camping)	160	G	200	
rue d'Asnières	162	G	200	
rue d'Asnières - antenne du 8 au 14	58	G	200	
rue d'Asnières + place J. Gautier (refoul. du PRC19)	202		80	Refolement
rue d'aval eau	256	AC	200	
rue de Boran (de la limite communal vers Royaumont)	220	G	200	
rue de Briette (vers Vignes) - du 1 au 9	133	AC	200	
rue de Briette (+ traversée bassin vers CR13) - du 10 au 23	290	AC	200	
rue de Gouvieux	235	G	200	

rue de la motte	125	G	200	
rue de l'orme	188	G	200	
rue de Noisy (vers Four) - du 1 au 14	93	G	200	
rue de Noisy - du 11 au 20	60			
rue de Noisy - place de la Reine Blanche (antenne entre)	74			
rue de Noisy (vers Saint-Laurent)	19	F	150	
rue de Royaumont - du 2 au 31	331	G	200	
rue de Royaumont (antenne de Boran) - du 1 au 23 (impairs)	255	AC/G	200	
rue de Toutedville	277	G	200	
rue Delchet	244	G	200	
rue d'enfer	49	G	200	
rue des Ajeux (vers Grande Rue) - du 1 au 28	167	AC	200	
rue des Ajeux (vers Frédéric Masson) - du 11 au 36	110	G	200	
rue des Ajeux -rue Frédéric Masson (antenne entre)	85			
rue des auges	160	G	200	
rue des dames d'Ecosse	251	AC	200	
rue des docteurs Darène	175	G	200	
rue des docteurs Darène - antenne en terrains privés				
rue des jardins	71			
rue des marais - du 1 au 35	241	G	200	
rue des marais (vers Santiago Soulas) - du 37 au 53	123	G	200	
rue des vignes (vers Briette - antenne bassin)	115	AC	200	
rue du cat rouge (vers Crocq) - du 1 au 9	80	G	200	
rue du cat rouge (vers Orme) - du 9bis au 31	239	G	200	
rue du champ fétu	144	G	200	
rue du château	119	G	200	
rue du cimetière	307	G	200	
rue du four	214	G	200	
rue du parc aux oiseaux (jusqu'au vestiaire du stade)	202	AC	200	
rue du parc aux oiseaux - rue de Royaumont (antenne entre)	122	AC	200	
rue du prieuré (vers rue d'enfer)	136	G	200	
rue Edouard Picard	172			
rue Frédéric Masson (+ antenne vers bassin)	240			
rue frileuse (+ 4 lots)	153	G	200	
rue Henri Dunant - VERIFICATION TERRAIN	42	G	200	
rue le Campant	86	G	200	
rue le Campant - clos de la Source (antenne entre)	49	AC/G	200	
rue Paul Delacoste	149	AC	300	
rue Pierre Brossolette	120	G	200	

rue Santiago Soulas	394	G	200	
rue Santiago Soulas - antenne au 33-35-37				
rue Santiago Soulas (de PRC19)	276		80	Refolement
ruelle Boivin (vers Frileuse) - du 1 au 6	43	G	200	
ruelle Boivin (vers Crocq) - du 7 au 12	83	G	150	
ruelle Courty	28	G	200	
ruelle du crocq	444	G	200	
ruelle Saint-Laurent	225	AC/G	200	
sente des grouettes (+ traversée terrains privés)	158	F	150	
sente des marais	334	G	200	

Linéaire total de collecteurs gravitaires :	13638
Linéaire total de conduites de refolement :	1324

Légende :

AC *Amiante-Ciment*
F *Fonte*
G *Grès*
PVC *Polychlorure de vinyle*

II. Travaux d'entretien réalisés en 2017 :

a) Programme de curage et ITV 2017 :

	Curage Cana	ITV Cana	Curage Bts	ITV Bts
	2017	2017	2017	2017
Allée des Noisetiers	156	156		
Antenne ruelle Saint Laurent	178.6	178.6		
Antenne entre Grande Rue et Royaumont	255			
Rue d'Asnières	162			
Rue d'Asnières (antenne entre 8 et 14)	58			
Route des Princes	160			
Route de Baillon	1100			
Place de l'Eglise	109			
18/20 rue du Four	43.9	43.9	1	1
17-25 allée des Noisetiers	12.8	12.8	1	1
16/20 rue du Four	43.8	43.8	2	2
Rue des Jardins	69.2	69.2		
Grande Rue (entre rue du parc aux oiseaux et rue de royaumont)	122.1	122.1		
Rue de Noisy (vers ruelle Saint Laurent)	19			
Ruelle Boivin (vers Crocq) du 7 au 12	83			
Rue des docteurs Darène	240			
Rue Delchet	244			
Rue d'Enfer	100			
Rue Edouard Picard	161.5	161.5	15	15
Rue des Dames d'Ecosse	301.7	301.7	23	23
Avenue des Tilleuls	327.6	327.6	22	22
	4142.7	1612.7	64	64

b) Interventions d'urgence 2017 : 2 interventions

Le 10/10/17 : 11 route de Boran

Le 14/11/17 : rue du Four



Panneau d'information préalable aux travaux de curage et d'inspection télévisée sur les diverses rues de la commune

c) Entretien des postes de relevage (PRC19) 2017 :

Postes de refoulement – Santiago Soulas (Baillon) – PRC19 :
*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.
 1 passage en Mai pour pomper et nettoyer la bache du poste.*

d) Entretien des clapets anti-retour : Sans objet

e) Travaux sur réseaux 2017 :

INVENTAIRE DES INTERVENTIONS DEMANDEES DE TRAVAUX DIVERS

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
17-03	26-janv	Recherche et mise à niveau d'une chambre de tirage	STEP d'Asnières sur Oise	5 014,98 €
17-04	30-janv	Réparation de 2 fuites AEP sur site STEP d'Asnières	STEP d'Asnières sur Oise	
17-07	14-févr	Réhabilitation d'un regard de visite + remplacement de deux mètres de collecteur 200mm + remplacement de deux tampons sur regards de visite	10 Rue de Briette (Frédéric Masson) et angle Briette / Vignes	12 397,01 €
17-15	08-mars	Remplacement TA sur RV sous chaussée	9 rue Pierre Brossolette	1 619,70 €

17-35	17-mai	Réparation d'une fuite AEP sur site de la STEP	Station d'épuration	1 107,23 €
17-38	17-mai	Vérification des fauteuils de la salle de comité	Bâtiment administratif SICTEUB	445,50 €
17-41	31-mai	Remplacement d'un tampon sur regard de visite sous chaussée	Face 2 bis rue du Cimetière	1 205,60 €
17-45	29-juin	Réhabilitation d'un regard de façade sous trottoir	15 Rue de Boran	3 424,66 €
17-52	27-juil	Fourniture et Livraison de 11 tampons logotés SICTEUB	Services Techniques pour réfection Edouard Picard et Dames d'Ecosse	4 638,80 €
17-63	27-sept	Mise en sécurité de la clôture de la step après dégradation du 26/07/17	Station d'épuration	403,90 €
				30 257,38 €

f) Divers 2017 :

f.1 Enquêtes de branchement : 7 unités

Nom	Adresse	Commune	Date de l'enquête
HERVE	68 Grande Rue	Asnières sur Oise	31/03/2017
OLIVEIRA NUNES BISPO	9 chemin de la gueule à vaches	Asnières sur Oise	28/04/2017
VAUXION	11 rue du four	Asnières sur Oise	17/07/2017
CUTTELINI	Rue de gouvieux	Asnières sur Oise	23/08/2017
MANSUY	22 rue de gouvieux	Asnières sur Oise	08/09/2017
CHOPIN	78 grande rue	Asnières sur Oise	30/10/2017
Cc carnelles pays de france	Route de chantilly	Asnières sur Oise	30/11/2017

f.2 Conformités : 54 unités dont 1 gratuite, 11 non-conformes, 6 contre-visites et 0 PFAC
(voir annexe 1)

f.3 Avis sur permis de construire :

N°	Adresse de la construction	Pétitionnaire	Objet de la demande
PC 95 026 16 B0010	rue de Gouvieux	MANSUY	Construction d'une maison individuelle
CU 95 026 17 B0014	29 rue du Cat rouge	MIQUOLAOU	Division de terrain en vue de construire

f.4 Etablissements non domestiques et « assimilés domestiques »

Depuis 2012, la catégorie « assimilés domestiques » est apparue dans la réglementation. Ces établissements peuvent se raccorder sans arrêté d'autorisation de déversement mais doivent suivre les prescriptions qui peuvent être spécifiées dans le Règlement d'assainissement collectif. Selon l'activité de l'établissement, le document de contrôle diffère : lorsqu'il doit être soumis à des prescriptions il est établi un contrôle de déversement, sinon seul le contrôle de bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales est réalisé.

Un nouveau Règlement d'assainissement collectif a été validé en 2017 et intègre les prescriptions techniques relatives à certaines catégories d'assimilés domestiques. De plus, des recommandations sont données aux entreprises lors de l'avis sur PC, et des prescriptions sont données lors de l'établissement du contrôle de déversement.

En 2017, il n'y a pas eu de contrôles effectués sur les établissements non domestiques d'Asnières sur Oise.

f.5 Assainissement non collectif :

5 diagnostics des installations existantes et 3 contrôles de conception sur l'année 2017 :

Nom	Numéro	Rue	Diagnostic	Résultat
DEMORY	-	Chemin rural n°3 Hameau de Baillon	anc-2017-diag-1	Réhabilitation de la filière
VERHALLE	-	Chemin des Ajeux RD922	anc-2017-diag-18	Réhabilitation de la filière
SERRANO	120	Route de Beaumont	anc-2017-diag-13	Réhabilitation de la filière
BUHL / BAARON	-	Chemin de l'Orme	anc-2017-diag-17	Réhabilitation de la filière
RADZIMINSKI	17	Rue Edouard Picard	anc-2017-diag-23	Réhabilitation de la filière
Nom	Numéro	Rue	Conception	Résultat
DEMORY	-	Chemin rural n°3 Hameau de Baillon	anc-2017-pro-6	Projet Validé
VERHALLE	-	Chemin des Ajeux RD922	anc-2017-pro-7	Projet Validé
SERRANO	120	Route de Beaumont	anc-2017-pro-11	Projet Validé

f.6 Rétrocession et Astreinte :

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

Permanence, astreinte :

Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50

En dehors des heures ouvrées : 09 77 401 119

III. Bilan financier de l'année 2017 :

* Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés. (Le marché date du 1^{er} janvier 2014)

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	4 142,70	2,17	8 989,66
Curage des branchements particuliers :	64,00	12,39	792,96
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	1 612,70	2,60	4 193,02
Inspection télévisée des branchements particuliers :	64,00	50,50	3 232,00
Intervention d'urgence :	2,00	183,91	367,82
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	129,15	0,00
SOUS TOTAL :			17 575,46 €
Curage et pompage du poste de refoulement (PRC19)	1,00	318,13	318,13
Entretien et maintenance du poste de refoulement (forfait)	1,00	4 907,32	4 907,32
SOUS TOTAL :			5 225,45 €
Enquête de branchement	7,00	50,39	352,73
Visites de conformité	54,00	103,33	5 579,82
SOUS TOTAL :			5 932,55 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			30 257,38 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune d'Asnières-Sur-Oise :			58 990,84 €


Annexe 1

Tableau des contrôles de séparativité EU / EP 2017						
	Noms	N°	Rue		Non	Oui
17-21	DEPLAIX	8	Rue des Ajeux	10-janv	1	
17-43	CAMBOULIVE	1 BIS	Rue du Crocq	17-janv		1
17-44	PALUSSIÈRE - COURBOT	8	Rue Frédéric Masson	17-janv		1
17-57	Succession AUDOIN	5	Rue Le Campant	24-janv		1
17-85	LHOTTELLIER	13	Rue des Marais	01-févr	1	
17-91	BODIN	9	Rue du Grand Clos	07-févr	1	
17-95	BERRIER	10	Grande Rue	08-févr		1
17-150	LHOTTELLIER	13	Rue des Marais	23-févr		1
17-165	BODIN	9	Rue du Grand Clos	01-mars		1
17-168	GEBLEUX	5	Rue de Royaumont	01-mars	1	
17-218	GUENARD	43	Rue Santiago Soulas	20-mars		1
17-237	MARCHEIX	24	Rue des Ajeux	28-mars		1
17-273	BONNIFAIT	24 B	Rue de Boran	05-avr	1	
17-280	MAILLARD	7	Avenue des Tilleuls	11-avr		1
17-281	GEBLEUX	5	Rue de Royaumont	11-avr		1
17-347	LEPAGE	5 BIS	Rue Delchet	02-mai		1
17-348	Succession CHAMPAGNE	4	Clos de la Source	02-mai		1
17-352	TINTORI BONNEVIE	14	Rue du Champ Fetu	02-mai		1
17-394	GILQUIN	10	rue de la Motte	17-mai		1
17-407	MAHOUDEAUX	2	rue de la Motte	25-mai		1
17-417	CECCALDI	8	Rue d'Enfer	24-mai		1
17-491	SCI MARENZ 2	10	Grande Rue	20-juin		1
17-492	HERICHARD	18	Rue du Four	20-juin		1
17-507	DUCROCQ	6	Chemin du Froid Val	27-juin		1
17-509	LEPAGE	27	Rue Santiago Soulas	04-juil		1
17-532	NEMO / FIDLER	12	Allée des Templiers	11-juil		1
17-582	LEFEBVRE DELEPIERRE	6	Sente des Grouette	25-juil		1
17-603	SOULARED	26 Bis	Ruelle du Crocq	01-août		1
17-604	NGUYEN	5	Route de Chantilly	01-août	1	
17-626	LE HAY DURCKEL	4	rue de Noisy	10-août	1	
17-649	LE FAUCHEUR	8	Rue de Noisy	29-août	1	
17-654	BONNIFAIT	54	Grande Rue	29-août		1
17-655	SCI BROCHARD	22	Grande Rue	29-août		1
17-663	LETELLIER	10	Grande Rue	31-août		1
17-668	POITEVIN	15	Ruelle du Crocq	31-août	1	
17-669	POITEVIN	13	Ruelle du Crocq	31-août		1


17-674	PLANTARD	49	Grande Rue		1	
17-692	SIGAAR	11	Rue des Marais	12-sept		1
17-742	MONTALANT - DAS NEVES	33	Rue du Cat Rouge	26-sept		1
17-752	DURCKEL	4	rue de Noisy	29-sept		1
17-769	SUCCESSION MUZART	53	Grande Rue	04-oct	1	
17-800	LE FAUCHEUR	8	Rue de Noisy	16-oct		1
17-824	CUKIERMAN	10	Grande Rue	24-oct		1
17-848	PAQUERON	13	rue Satiengo Soulas	07-nov		1
17-907	THONNON	4	Rue Edouard Picard	28-nov		1
17-909	CONSORTS GAILLARD	18	Rue des Ajeux	28-nov		1
17-925	TELLIER	10	Grande Rue bât D RdC droite	05-déc		1
17-937	DA SILVA	9 bis	ruelle Boivin	06-déc		1
17-947	MORINI	27	Rue des Marais	07-déc		1
17-948	SIGONNEAU	9	Allée du Hameau	07-déc		1
17-969	DE SOUZA	22 bis	ruelle du Crocq	19-déc		1
17-973	DUBROU	7	rue de Gouvieux	20-déc		1
17-977	VILLEROY	10	Grande Rue	26-déc		1
17-985	GOSSET	8	Grande Rue	28-déc		1

Annexe 2


Inspection télévisée des collecteurs EU



Courbe du linéaire de curage



Intervention de débouchage



Coût des travaux d'entretien

