



*Syndicat Intercommunal pour la Collecte  
et le Traitement des Eaux Usées  
des Bassins de la Thève et de l'Ysieux*

## **COMMUNE DE THIERS SUR THEVE**

---



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2018

---

# COMMUNE DE THIERS SUR THEVE

## S O M M A I R E

### I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

### II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2018

- a) Programme de curage et d'inspections télévisées des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

### III - BILAN FINANCIER 2018

### ANNEXES

## I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
av Georges Delaine	195	AC	150
clos de la source	118	PVC	100
cour du Bû	28	AC	150
cour Jean Panier - brcht vers Aveline	12		
impasse des chevreuils	112	AC	200
impasse du Général Leclerc	62	AC	150
place du château (côté des n° impairs)	78	AC	200
place du château (côté des n° pairs & 9)	59	AC	150/200
rue aveline	436	F	200
rue de la baraque Chaalis			
rue de la butte aux gens d'Armes	131	AC	200
rue de la butte aux gens d'Armes - antenne au n°2		PVC	
rue de la fontaine du gué	428	AC	200
rue de la fontaine Sainte-Geneviève	181	AC	150
rue de l'abreuvoir	59	AC	200
rue de l'au-delà de l'eau	55	AC	150
rue de l'église	12		
rue de l'orée du bois (vers Delaine) - 1 et 2 au 8	70	AC	150
rue de l'orée du bois (vers Leclerc)	380		
rue de Mortefontaine	277	AC	200
rue de Mortefontaine - placette	27	AC	150
rue de Neufmoulin	520		
rue de Senlis (du 5 au PRC6) - du 5 au 11	85	AC	200
rue de Senlis (du CR5 au PRC6) - du 24 au 56	419	AC	150
rue de Senlis (en aval du PRC6)	113		80
rue de Senlis (en aval du refoul. du PRC6) - 3/5 & 10 à 14	78	AC	200
rue du Bourdon Saint-Denis	267	AC	200
rue du Bourdon Saint-Denis - antenne ERSIM	180		
rue du Bû	83	AC	150
rue du Général de Gaulle - du 3 au 32	177	AC	150
rue du Général de Gaulle - du 34 au 55	141	AC	150
rue du Général de Gaulle (vers Mortefontaine)	45	AC	150
rue du Général Leclerc	593	AC	200
rue du pont de la rose	28	AC	150
rue du pont de la rose	53	AC	150
rue Jean-Baptiste Santoni	134	AC	150/200

**LINEAIRE TOTAL : Collecteur gravitaire 5520 ml et 113 ml de refoulement**

## II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2018

### a) Programme de curage et d'inspections télévisées des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers.

	Curage Cana	ITV Cana	Curage Bts	ITV Bts
Rue de Neufmoulin	520			
Rue de la Fontaine Ste Geneviève	180.20	180.20		
Rue de Senlis – aval PRC6	78			
Rue du Pont de la Rose	80			
Rue de l'Orée du Bois	70			
Rue du Bourbon Saint Denis	240			
Rue du Bu	111	111		
	<b>1279.20</b>	<b>291.20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### b) Interventions d'urgence : 2 Unités

Le 08/06/2018 : 23 rue de la Fontaine du Gué

Le 13/09/2018 : rue Aveline

### c) Entretien des postes de refoulement et de relèvement PRI5 et PRC6

*Poste de relèvement **Intercommunal** de Thiers Autoroute PRI5 :*

*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.*

*2 passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bache du poste : **Mai et Décembre***

*Poste de refoulement **Communal** rue de Senlis PRC6 :*

*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.*

*2 passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bache du poste : **Mai et Décembre***

### d) Travaux sur réseaux (petites réparations) 2018 :

-Néant-

e) **Divers**

**e1 - Enquêtes de branchement : 3 unités**

Date	Adresse du branchement	Objet
24/04/2018	6 rue Neufmoulin	Construction neuve
15/06/2018	rue Neuf Moulins	Construction neuve
17/11/2018	6 rue Neufmoulin	Construction neuve

**e2 - Conformités :** 20 unités dont 6 non conformes et 2 contre visite (voir annexe 1), 2 PFAC

**e3 - Avis sur permis de construire : 13 avis**

Demande reçue le	N°	N° rue	Adresse de la construction	Objet de la demande
16-fev-	CU 060 631 18 T0007	4	rue de la butte aux gens d'armes (terrain A)	division en vue de construire
12-mars-	PC 060 631 18 T0001	6	rue de Neufmoulin	construction maison individuelle
5-avr.-	PC 060 631 18 T0002	24	rue neufs moulins	construction maison individuelle
16-mai-	PC 060 631 18 T0003	Lot A	rue Neufmoulins	construction maison individuelle
18-mai-	CU 060 631 18 T0012		rue Aveline	maisons habitation
20-juin-	PC 060 631 18 T0004	6	rue de Neuf moulins	construction maison individuelle-
18-juil.-	PC 060 631 18 T0005		rue de la fontaine Sainte Geneviève	construction maison individuelle
24-sept.-	PC 060 631 18 T0006		rue Aveline	Construction de 4 maisons individuelles mitoyennes
29-oct.-	PA 060 631 18 T 0001		rue de la fontaine Sainte Geneviève	construction de 3 maisons
26-nov.-	DP 060 631 18 T0016	16	rue de Neufmoulins	construction d'une piscine
05-dec-	PC 060 631 18 T0008		rue de la butte aux gens d'armes	construction maison individuelle
14-dec-	CU 060 631 18 T0036	Terrain 2	rue de la butte aux gens d'armes	implantation d'une maison individuelle
14-dec-	CU 060 631 18 T0035	Terrain 1	rue de Senlis	implantation d'une maison individuelle

#### e4 - Assainissement Non Collectif :

Le SICTEUB n'assure pas les compétences du SPANC, la commune de Thiers a transféré ce service à une autre collectivité.

#### e6 – Rétrocession et Astreinte :

Le **Sicteub** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

#### Permanence, astreinte

*Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.*

*Pendant les heures ouvrées : 0134098550*

*En dehors des heures ouvrées : 09 77 401 119*

### III – BILAN FINANCIER 2018 :



	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	1 279,20	2,18	2 788,66
Curage des branchements particuliers :	0,00	14,00	0,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	291,20	2,60	757,12
Inspection télévisée des branchements particuliers :	0,00	25,00	0,00
Intervention d'urgence :	2,00	200,00	400,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	129,15	0,00
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>3 945,78 €</b>
Curage et pompage du poste de refoulement PRC6	2,00	410,00	820,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC6 (forfait)	1,00	4 247,34	4 247,34
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>5 067,34 €</b>
Enquête de branchement	3,00	50,39	151,17
Visites de conformité	20,00	103,33	2 066,60
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>2 217,77 €</b>
Travaux divers, petites réparations			
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Thiers Sur Thève :</b>			<b>11 230,89 €</b>

## Annexe 1


### Tableau des contrôles de séparativité EU / EP 2018

	Numéro	Rue		Non	Oui
18-01	12	Rue de Mortefontaine	02-janv		1
18-28	51	Rue du Générale de Gaulle	16-janv	1	
18-83	4	Avenue Georges Delaine	31-janv		1
18-260	9	Place du Château	10-avr	1	
18-465	51	Rue du Général de Gaulle	19-juin		1
18-512	52	Rue de Senlis	05-juil		1
18-531	22	Rue de l'Orée du Bois	17-juil		1
18-532	26	Rue Aveline	17-juil	1	
18-611	29	Rue du General Leclerc	07-août		1
18-623	2	Cour Jean Pannier	08-août	1	
18-719	25	Rue du Général Leclerc	29-août		1
18-730	9	Place du Chateau	05-sept	1	
18-740	17	Rue Neufmoulin	06-sept		1
18-773	29 A	Rue Neufmoulin	19-sept		1
18-788	1	Rue Aveline	25-sept		1
18-797	20	rue de Neufmoulin	26-sept		1
18-883	9	Impasse des Chevreuils	30-oct	1	
18-900	7	rue du Pont de la Rose	07-nov	1	
18-982	7	Rue de Mortefontaine	11-déc		1
18-996	7	rue du Pont de la Rose	18-déc		1

## Annexe 2



### EVOLUTION DU NOMBRE D'INTERVENTIONS D'URGENCE



### Coût des travaux d'entretien

