



*Syndicat Intercommunal pour la Collecte et le Traitement  
des Eaux Usées des Bassins de la Thève et de l'Ysieux*

Certifié par



---

## COMMUNE DE NOISY-SUR-OISE



---

ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2019

---

# COMMUNE DE NOISY-SUR-OISE

## S O M M A I R E

### I - SITUATION DES RESEAUX D'EAUX USEES

### II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2019

- a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs et branchements
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien des postes de relevage (PRC20 et PRC21)
- d) Entretien des clapets anti-retour
- e) Travaux sur réseaux
- f) Divers

### III - BILAN FINANCIER 2019

### ANNEXES

## I. Situation des réseaux d'eaux usées :

	Collecteur			
	Longueur (ml)	Matériau	Diamètre (mm)	Nature
CR17 dit sente des vaux	59	AC	150	
CR18 dit du fond des vaux	127	AC	200	
CR3 dit chemin vert de Royaumont (du PRC21 vers STEP)	220	PVC	110	Refoulement
CR3 dit chemin vert de Royaumont (vers PRC21)	160	AC	200	
CR31 dit chemin neuf de la montagne	66	AC	200	
rue de Beaumont (du 1 au 33 vers le PRC20)	301	AC	200	
rue de Beaumont (du 20 au 45 vers le PRC20)	145	AC	200	
rue de Beaumont (du PRC20 vers rue de Viarmes)	322			Refoulement
rue de Bossang (vers rue de la Fraternité)	178	AC	200	
rue de Bossang (vers rue Victor Hugo)	60	AC	200	
rue de la Liberté (vers Beaumont)	23			
rue de la République	332	AC	200	
rue de l'égalité (anciennement "du cimetière")	209	AC	200	
rue de Viarmes	240	AC	200	
rue de Viarmes - CR3 (antenne entre)	58	AC	200	
rue du comté Desgranges	65	AC	200	
rue Ernest Desjardins	112	AC	200	
rue Georges Picot	145	AC	200	
rue Henri Bricot (du n°12)	53	AC	200	
rue Henri Bricot (du n°4)	51	AC	200	
rue Henri Bricot -rue de la République (antenne entre)	310	AC	200	
rue Jean Quentin Fouquet (anciennement "fraternité")	103	AC	150/200	
rue Jean-Jacques Rousseau	137	AC	200	
rue Jules Ferry	128	AC	200	
rue Léopold Poullin	167	AC	200	
rue Pasteur	119	AC	200	
rue Paul Bert	127	AC	200	
rue Victor Hugo	291	AC	200	
rue Victor Hugo - antenne au 13	39			

<b>Linéaire total de collecteurs gravitaires :</b>	<b>3798</b>
<b>Linéaire total de conduites de refoulement :</b>	<b>542</b>

### Légende :

- AC *Amiante-Ciment*
- G *Grès*
- PVC *Polychlorure de vinyle*

## II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2019

### a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Rue Ernest Desjardins	113,1	113,1		
Antenne entre Henri Bricot et République	204,8	204,8		
Rue Pasteur	125			
	<b>443 m</b>	<b>318 m</b>	<b>0 u</b>	<b>0 u</b>

### b) Interventions d'urgence : sans objet

### c) Entretien des postes de relevage PRC20 et PRC21 :

Postes de refoulement - route de Beaumont - PRC20 :

*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.  
2 passages (Juin et Décembre) pour pomper et nettoyer la bache du poste.*

Postes de refoulement - chemin vert de Royaumont - PRC21 :

*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.  
2 passages (Juin et Décembre) pour pomper et nettoyer la bache du poste.*

### d) Entretien des clapets anti-retour :

Sans objet

### d) Travaux sur réseaux :

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
19-14	04-févr.	Fourniture et Livraison de 7 tampons pour regards de visite	Chantier SFDE / SIECCAO (Bricot-Poullain)	3 092,10 €
				<b>3 092,10 €</b>

### e) Divers :

#### f.1 Enquêtes de branchement : 1 enquête

Date	Adresse du branchement	objet
08/10/2019	4 chemin du Fond des Vaux	Construction neuve

### **f.2 Conformités :**

16 visites de conformité ont été effectuées en 2019 dont 5 non conformes et 2 contre visites (voir annexe 1)

### **f.3 Avis sur permis de construire : 3 unités**

<b>Demande reçue le</b>	<b>N°</b>	<b>Adresse de la construction</b>	<b>Objet de la demande</b>
4-janv.-19	PC 095 456 18 H 0007	rue de l'égalité	Construction individuelle
3-juil.-19	PC 095 456 19 H0001	rue de l'Egalité	Construction d'une maison individuelle
02-aout-19	PC 095 456 19 H0002	25 rue Victor Hugo	Construction d'une maison individuelle

### **f.4 Assainissement non collectif :**

Aucun avis sur installation neuve n'a été émis, aucun contrôle sur installation existante n'a été effectué en 2019 sur votre commune.

### **f.5 Rétrocession et Astreinte:**

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

#### **Permanence, astreinte :**

*Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.*

*Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50*

*En dehors des heures ouvrées : 09 77 401 119*

## II. Bilan financier de l'année 2019 :

\* Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés.



	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	443,00	2,18	965,74
Curage des branchements particuliers :	0,00	14,00	0,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	318,00	2,60	826,80
Inspection télévisée des branchements particuliers :	0,00	25,00	0,00
Intervention d'urgence :	0,00	235,00	0,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	113,10	0,00
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>1 792,54 €</b>
Curage et pompage du poste de refoulement PRC20	2,00	380,00	760,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC20 (forfait)	1,00	4 491,02	4 491,02
Curage et pompage du poste de refoulement PRC21	2,00	380,00	760,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC21 (forfait)	1,00	5 627,10	5 627,10
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>11 638,12 €</b>
Enquête de branchement	1,00	50,39	50,39
Visites de conformité	16,00	103,33	1 653,28
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>1 703,67 €</b>
Travaux divers, petites réparations			
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>3 092,10 €</b>
<b>Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Noisy-sur-Oise :</b>			<b>18 226,43 €</b>

## Annexe 1

### CONTROLES DE SEPARATIVITE EU / EP EN 2019


N°	Rue	Date	Type	N° Dossier initial	Commentaires
19-115	5 Rue Gambetta	12-févr			
19-179	2 Rue de la Liberté	28-févr			
19-334	19 Rue de la République	11-avr			
19-390	3 Rue Ernest Desjardin	25-avr			
19-439	12 b Rue de Noisy	13-mai	Gratuit		Branchement neuf
19-634	2Rue de Viarmes	10-juil			SEP dans EU
19-725	2 Rue de Viarmes	24-juil	CV		
19-807	5 Place Gambetta	12-août	ASH		
19-886	23 Rue Victor Hugo	04-sept			
19-925	2 rue de Viarmes	17-sept			1 gouttière EU
19-936	28/30 Rue de Beaumont	19-sept			EP dans EU
19-937	28/30 Rue de Beaumont	19-sept			EP dans EU
19-1029	5 bis rue Ernest desjardins	17-oct			
19-1067	2 rue de Viarmes	24-oct	CV	19-925	
19-1131	12 Rue Paul Bert	14-nov			EU indéterminée
19-1162	10 Rue Victor Hugo	26-nov			

## Annexe 2





### Graphe Inter d'urgence Noisy sur Oise



### Coût des travaux d'entretien

