



Syndicat Mixte pour la Collecte
et le Traitement des Eaux Usées
des Bassins de la Thève et de l'Ysieux

COMMUNE DE SEUGY



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2020

COMMUNE DE SEUGY

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2020

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien des clapets anti-retour
- d) Travaux divers sur réseaux
- e) Divers

III - BILAN FINANCIER 2020

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur SEUGY			
	Longueur (ml)	Matériau	Diamètre (mm)	Nature
allée du Ponceau	48	G	150	
chemin de Bertinval	275	G	200	
chemin de Bertinval - antenne au 27	48	G	150	
chemin de Giez	249	G	200	
chemin de Giez - chemin de Bertinval (antenne entre)	352	G	200	
chemin de Royaumont	160	G	200	
rue Alexandre Dumas - du 11 au 25	162	AC	200	
rue Alexandre Dumas - antenne parallèle - du 1 au 10	160	B/G	200	
rue Alexandre Dumas - ru du Ponceau (antenne entre)	210	G	200	
rue Athos	130			
rue de la chapelle	226	G	200	
rue de la fontaine (vers Viarmes) - du 1 au 10	116	G	200	
rue de la fontaine (vers Athos) - du 7 au 35	146	G	200	
rue de la fontaine - antenne au 35	66	G	150	
rue de la fontaine (vers Athos) - du 37 au 50	78	G	200	
rue de la fontaine - antenne au 45	30	G	150	
rue de la fontaine (vers ru du Ponceau) - du 52 au 68	137	G	200	
rue de la fontaine - rue de Viarmes (antenne parallèle au ru du Ponceau)	523	G	200	
rue de la gare	197	G	200	
rue de Luzarches	610	G	200	
rue de Viarmes	720	G	200	
rue de Viarmes - antenne entre 40 et 48	65	G	200	
rue de Viarmes - route de Royaumont (antenne entre)	104	G	200	
rue des Guérêts	136	G	200	
rue des Guérêts - golf (antenne entre, sous SNCF)	126	G/PVC	150/200	
ruelle du four	195	G	200	
ruelle Eluy	270			
ruelle Mahiot	86	G	200	
Linéaire total de collecteurs gravitaires :	5625			

LINEAIRE TOTAL : 5625 ml

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2020

a) Programme de curage et inspections télévisées des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers.

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Rue de Viarmes	140			
Rue de Luzarches	610			
Rue de la Fontaine	145			
Rue des Guerets	175.5			

1 070,50 m	0 m	0 u	0 u
-------------------	------------	------------	------------

b) Interventions d'urgence : 3 unités

- le 05/05/2020 : allée du Ponceau
- le 22/09/2020 : rue Luzarches
- Le 14/11/2020 : 9 bis rue de Viarmes

c) Entretien des clapets anti-retour (nettoyage et démontage) :

Les clapets anti-retour (40 et 48 route de Viarmes) ont été démontés et nettoyés en **Novembre 2020**.

d) Travaux sur réseaux (petites réparations)

Aucune intervention de travaux sur Seugy en 2020.

e) Divers

e1 - Enquêtes de branchement : 5 unités

- 16 janvier : 5 rue de la gare : construction neuve
- 16 janvier : 3 rue athos : création de 2 logements
- 14 mai : 3 rue de giez : aménagement de combles
- 2 juin : 24 rue de viarmes : construction neuve
- 26 novembre : 26 bis rue de giez : construction neuve

e2 - Contrôle de la séparation EU/EP (« conformité »):

28 unités dont 6 non conformes et 3 contre visites (annexe 1), 2 PFAC

e3 - Avis sur documents d'urbanisme : 6 unités

Demande reçue le	N°	N° rue	Adresse de la construction	Objet de la demande
10-fev-	CU 095 594 20 B0002		ruelle du four	Construction d'une maison individuelle
13-fev-	PC 095 594 20 B0001	5	rue de la gare	Construction d'une maison individuelle
19-févr.-	PC 095 594 20 B 0002	3	rue de Giez	aménagement des combles
20-mars-	DP 095 594 20 B 0007		chemin des Glaises (le haut brun)	refection, surélévation, extension
15-avr.-	PC 095 59 20 B0003	3	route de Giez	Création d'ouverture et aménagement des combles
14-sept.-	PC 095 594 20 B0004		rue de la fontaine	Construction d'une maison d'habitation

e4 - Assainissement Non Collectif :

Aucun contrôle n'a été réalisé dans votre commune en 2020.

e6 - Rétrocession et Astreinte :

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Permanence, astreinte :

Télésurveillance et interventions 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50

En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 42 55 (numéro spécial collectivité – à ne pas communiquer aux administrés)

III – BILAN FINANCIER DE L'ANNEE 2020

* Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés.

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	1 070,50	2,18	2 333,69
Curage des branchements particuliers :	0,00	14,00	0,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	0,00	2,60	0,00
Inspection télévisée des branchements particuliers :	0,00	25,00	0,00
Intervention d'urgence :	3,00	200,00	600,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	2,00	129,15	258,30
SOUS TOTAL :			3 191,99 €
Curage et pompage du poste de refoulement (Néant)	<i>Pas de poste communal sur la communale de Seugy</i>		
Entretien et maintenance du poste de refoulement (Néant)			
SOUS TOTAL :			0,00 €
Enquête de branchement	5,00	50,39	251,95
Visites de conformité	28,00	103,33	2 893,24
SOUS TOTAL :			3 145,19 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			0,00 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Seugy :			6 337,18 €

Annexe 1

Contrôle de séparativité EU / EP 2020

	Noms	Rue		Type	observation
20-43	PONTE	6 allée du Griffon	21-janv	initial	
20-60	TALLEU	19 Chemin de Bertinval	24-janv	CV	
20-64	RECO	9 Rue de Viarmes	23-janv	initial	
20-68	SCI TC SEUGY	17 Rue de Viarmes	28-janv	initial	
20-84	DUVAL	24 rue de Viarmes	30-janv	ASH	Contrôle initial 30/07/19
20-88	DELFORGE	65 BIS rue de la Fontaine	04-févr	initial	
20-97	PERRET	9 BIS rue de Viarmes	03-févr	PFACu	Visite Unilatérale
20-98	BAYERE	28 A Rue de Viarmes	31-janv	PFAC	
20-121	JERNELIUS	2 rue de Viarmes	05-févr	CV	
20-145	TROBEC	45 rue de la Fontaine	13-févr	initial	
20-227	IENZER	22 allée du Griffon	10-mars	initial	
20-228	GAYOT	2 ruelle Mahiot	10-mars	initial	
20-296	ANCELIN	46 BIS Rue de la Fontaine	26-mai	CV	
20-340	BIGAROLI	3 Rue du Giez	04-juin	CV - IDPr	Grille EP et source dans EU
20-364	RIOU	23 rue Alexandre Dumas	31-oct	ASH	
20-428	GUILLOT	2 Ruelle Mayot 1er atage Droite	30-juin	initial	
20-429	GUILLOT	2 Ruelle Mayot RDC Gauche	30-juin	initial	
20-430	GUILLOT	2 Ruelle Mayot RDC Millieu	30-juin	initial	
20-540	SERDIMET	34 Rue de la Fontaine	29-juil	initial	2 gouttières, 1 grille - EU
20-552	TROBEC	45 Rue de la Fontaine	13-févr	ASH	
20-605	Succession VERDEL	16 BIS Rue de la Fontaine	12-août	initial	
20-692	SERDIMET	34 rue de la fontaine	2-sept.	CV - IDPr	GRILLE ET GOUTTIERE DANS EU
20-701	LEBEAU	19 Rue Alexandre Dumas	8-sept.	initial	
20-731	LE MONZE	6 Allée du Griffon	15-sept.	initial	PB de copro
20-799	CORDIER	4 Allée du Griffon	7-oct.	initial	Grilles parking souterrain vers EP
20-957	PIERRAT	3 ruelle Mahiot	25-nov.		
20-974	CARAES	12 rue de Giez	1-déc.		
20-1013	SCI MACOMIPE	8 Allée du griffon	16 dec		problème copro

Annexe 2



