



Syndicat Mixte pour la Collecte
et le Traitement des Eaux Usées
des Bassins de la Thève et de l'Ysieux

COMMUNE DE JAGNY SOUS BOIS



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2020

COMMUNE DE JAGNY SOUS BOIS

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2020

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement PRC14
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

III - BILAN FINANCIER 2020

ANNEXE

I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
allée Sainte-Geneviève - en rétrocession	111	G	150
CR12 de Jagny à Lassy (CV dit des chasseurs)	50	G	150
CV2 de Jagny à Luzarches	390	B	300
CV4 de Jagny à Puiseux-les-Louvres	120	AC	150
rue du chef de ville	402	AC/PVC	200
rue du gué (entre Jeanest & CV4)	177	AC	200
rue Faflot	160	AC	150
rue Jeanest (de PRC14)	240	PVC	100
rue Jeanest (en aval du refoul. du PRC14) -du 1 au 28	272	AC	200
rue Jeanest (vers PRC14) - du 21 au 50	202	AC	200

LINEAIRE TOTAL : 1 773 ml de conduite gravitaire et 240 ml de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2020

a) **Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers**

	Curage	ITV	Curage Bts	ITV Bts
	0 m	0 m	0	0

b) **Intervention d'urgence : 1 unité**

- Le 25/02/2020 : 33 rue Jeanest

c) **Entretien du poste de refoulement PRC 14**

Poste de refoulement rue Jeanest :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

- **1 Passage** pour pomper et nettoyer la bêche du poste en **Novembre 2020**.

d) Travaux sur réseaux (petites réparations) :

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
20-05	30-janv	Dépose repose de caniveaux et mise en œuvre d'une grille EP	Rue du Chef de Ville	2 805,54 €
				2 805,54 €

e) Divers

e1 - **Enquête de branchement** : 0 unité

e2 - **Conformités** : 8 unités dont 2 non-conformes, 3 contre visite et 1 PFAC

N°	Noms	Rue	Date	Type	Désordre
20-185	JOUANY	17 Rue du Chef de Ville	12-févr	CV - IDPr	CEP3/GR1 dans EU
20-326	VILCOT	11 Rue du Chef de Ville	02-juin	CV	En travaux - infiltration EP dans Regard EU
20-339	RINGUET	1 Rue Faflot	03-juin	CV - IDPr	Grille EP dans EU
20-465	PANNIER	12 TER Rue du Chef de Ville	09-juil	initial	
20-487	DIAS	10 Rue Chef de Ville	20-juil	initial	
20-543	JOSEPH	37 TER Rue Jeannest	20-juil	PFACu	
20-556	MARIE JEAN ROBERT	4 Rue du Chef de Ville	3-août	initial	
20-941	BOUBERT	4 Chemin des Chasseurs	19-nov.	initial	

e4 - **Avis sur demande d'urbanisme** : 0 unité

e5- **Assainissement Non Collectif** : Aucun contrôle réalisé en 2020

e6 - **Rétrocessions et astreinte**

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Permanence, astreinte

Télésurveillance et interventions 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50



En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 42 55 (numéro spécial collectivité – à ne pas communiquer aux administrés)

III – BILAN FINANCIER 2020


	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	0,00	2,18	0,00
Curage des branchements particuliers :	0,00	14,00	0,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	0,00	2,60	0,00
Inspection télévisée des branchements particuliers :	0,00	25,00	0,00
Intervention d'urgence :	1,00	235,00	235,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	113,10	0,00
SOUS TOTAL :			235,00 €
Curage et pompage du poste de refoulement PRC14	1,00	380,00	380,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC14 (forfait)	1,00	4 198,72	4 198,72
SOUS TOTAL :			4 578,72 €
Enquête de branchement	0,00	50,39	0,00
Visites de conformité	8,00	103,33	826,64
SOUS TOTAL :			826,64 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			2 805,54 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Jagny-Sous-Bois :			8 445,90 €

** Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés*

Annexe 1



Grphe Inter d'urgence Jagny-Sous-Bois



Coût des travaux d'entretien

