


COMMUNE DE PONTARME



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2021

Permanence, astreinte

Intervention 7j/7 et 24h/24 pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50

En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 11 19

COMMUNE DE PONTARME

S O M M A I R E


I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2021

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien des siphons et clapet
- d) Entretien du poste de refoulement
- e) Entretien des siphons et clapet
- f) Travaux sur les réseaux
- g) Divers

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES



* données connues du SICTEUB mais mal capitalisée. Valorisation lors de la mise en œuvre du SIG

LINEAIRE TOTAL : 4 539 ml de canalisation gravitaire et 60ml de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L’ANNEE 2021

a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées y compris branchement particulier.

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Chemin du Chêne	156.8	156.8		
Chemin du Vieux Château	62.9	62.9		
Rue du Château	23.5	23.5		
Rue Raymond Molière	34.5	34.5		
Impasse René Robquin	27			
Rue des Gerioles	70			
Rue du Pastilon	415			
Résidence la Fontaine	153			
Grande Rue (SDA)	485	485		
Rue des Postes (SDA)	262	262		
Rue Raymond Morlière - d'Hôtel Dieu à Postes	100			
	1 789.70 ml	1 024.7 ml	0 u	0 u

b) Interventions d’urgence : 1 unité

Le 26/10/2021 : RD1017 entre Pontarmé et La Chapelle (refoulement PRI3)

c) Entretien du clapet

Clapet anti-retour CAR 14 situé sur la conduite du trop-plein du PRI3.

En 2021, le passage annuel d’entretien et nettoyage a été réalisé en **Décembre**

d) Entretien des postes de refoulement PRI3 et PRC4 :

Poste de refoulement (**Intercommunal**) Pontarmé Ecole – PRI3 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

10 Passages pour pomper et nettoyer la bache du poste :

Janvier, Février, Avril, Mai, Juin, Juillet, Aout, Octobre, Novembre, Décembre

Poste de refoulement **Communal** rue du bois Cornu – PRC4 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

2 passages pour pomper et nettoyer la bache du poste :

Mai et Décembre

e) Travaux sur réseaux (petites réparations)

n° de la demande	Date de rédaction	Description des travaux	Adresse	Montant HT
21-039	23-avril	Livraison de 7 tampons pour regards de visite (Réfection Route de Thiers)	Services Techniques Mairie	3 339.45 €
21-071	21-juin	Livraison d'1 tampon pour regard de visite (Réfection Route de Thiers)	Services Techniques Mairie	812.25 €
21-106	27-oct.	Remplacement de deux tampons bloqués sur regards de visite – refoulement PRI3	RD1017	2 341.05 €
				6 492.75 €

f) Divers

f1 - Enquête de branchement : aucune demande en 2021

f2 - Conformités : 33 unités
dont 7 non-conformes (voir annexe 1), 6 contre visites, 4 PFAC

f3 - Avis sur documents d'urbanisme : 2 unités

Demande reçue le	N°	Adresse de la construction	Objet de la demande
08/03/2021	PA 060 505 21 S0001	35, Chemin de l'Hôtel Dieu	Aménagement d'un lotissement de huit lots libres
28/07/2021	CU 060 505 21 T 0009	4, Chemin de l'Hôtel Dieu	Certificat d'urbanisme opérationnel

F4 - Rétrocessions et réfections

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Annexe 1

Contrôles de séparativité EU / EP « NON CONFORMES » 2021

N° Cont.	Rue	Date de visite	Type de contrôle	Séparativité
21-0013	5, rue des Coquelicots	06/01/2021	PFAC	NON
21-0191	52, Grande Rue	04/03/2021	initial	NON
21-0471	4, chemin de l'Hôtel Dieu	11/05/2021	initial	NON
21-0502	3, rue des Coquelicots	19/05/2021	PFACu	Non réalisé
21-0793	15, rue Ernest Dupuis	21/07/2021	initial	NON
21-0961	30, Grande Rue	09/09/2021	PFACu	Non réalisé
21-1075	8, chemin du Chêne	12/10/2021	initial	NON
21-1076	3, rue des Coquelicots	12/10/2021	initial	NON
21-1230	5, chemin du Chêne	29/11/2021	initial	NON

Annexe 2

