

## COMMUNE DE JAGNY SOUS BOIS

---



---

ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2021

---

**Permanence, astreinte**

Intervention 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

*Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50*

*En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 11 19*

# COMMUNE DE JAGNY SOUS BOIS

## S O M M A I R E

### I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

### II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2021

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement PRC14
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

### ANNEXE

### I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
allée Sainte-Geneviève - en rétrocession	111	G	150
CR12 de Jagny à Lassy (CV dit des chasseurs)	50	G	150
CV2 de Jagny à Luzarches	390	B	300
CV4 de Jagny à Puiseux-les-Louvres	120	AC	150
rue du chef de ville	402	AC/PVC	200
rue du gué (entre Jeanest & CV4)	177	AC	200
rue Faflot	160	AC	150
rue Jeanest (refoulement PRC14)	240	PVC	100
rue Jeanest (en aval du refoul. du PRC14) -du 1 au 28	272	AC	200
rue Jeanest (vers PRC14) - du 21 au 50	202	AC	200

**LINEAIRE TOTAL : 1 884 ml de conduite gravitaire et 240 ml de refoulement**

## **II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2021**

### **a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers**

	Curage	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Rue du Chef De Ville	370			
VC2 – débit angle rue du Gué ET chemin de Faflot	398,65	398,65		
	<b>768.65 m</b>	<b>398.65 m</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **b) Intervention d'urgence : 0 unité**

### **c) Entretien du poste de refoulement PRC 14**

Poste de refoulement rue Jeanest :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

- **1 Passage pour pomper et nettoyer la bache du poste en *Décembre 2021*.**

**d) Travaux sur réseaux (petites réparations) :**

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
21-001	07/01	Mise en œuvre d'un espace stabilisé autour du poste PRC14	Rue Jeanest	5 940,45 €
				<b>5 940,45 €</b>

**e) Divers**

**e1 - Enquête de branchement : 1 unité**

Le 06/04/2021 : 19 bis rue du Chef de Ville – c onstruction neuve

**e2 - Conformités : 7 unités**

dont 4 non-conformes, (tableau ci-dessous) 3 contre visites et 0 PFAC

N° Cont.	Adresse	Date de visite	Type de contrôle	N° dossier initial /CV	Séparativité	Type désordre
21-0026	9 Allée Sainte Geneviève	12/01/2021	Initial	-	NON	EP dans EU
21-0136	9 Allée Sainte Geneviève	16/02/2021	CV - IDPr	21-0026	NON	EP dans EU
21-0345	9 Allée Sainte Geneviève	13/04/2021	CV	21-0026	NON	EP dans EU
21-0716	19 ter rue du Chef de Ville	30/06/2021	CV - IDPr	14-406	NON	EP dans EU

**e4 - Avis sur demande d'urbanisme : 0 unité**

**e5- Assainissement Non Collectif : Aucun contrôle réalisé en 2021**

**e6 - Rétrocessions**

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

## Annexe 1

