

COMMUNE DE BELLEFONTAINE



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2021

Intervention 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

*Pendant les heures ouvrées : **01 34 09 85 50***

*En dehors des heures ouvrées : **09 77 40 11 19***

COMMUNE DE BELLEFONTAINE

S O M M A I R E


I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2021

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs Eaux Usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

ANNEXE

I – Patrimoine d'Assainissement



Collecteurs Gravitaires	2 817
Canalisation Refoulement	120
Linéaire Total	2 937

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2021

a) Curage et d'inspection télévisée des collecteurs Eaux Usées :

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Rue du Tourneveau	90			
Rue de la Source	132	132*		
41 au 11 Rue des Sablons vers l'interco	385	385*		
Allée Clos Saint Rémy / Rue du Tourneveau	226			
RD 922 de Désiré Martin vers l'interco	244			
RD 922 – Antenne du 1 au 5	35,3	35,3		
RD 922 – Antenne du 5 bis au 7	17,1	17,1		
Rue Désiré Martin	222,6	222,6		
	1352 m	792 m		

* Linéaires inspectés par un prestataire hors marché d'exploitation dans le cadre de la phase 2 des Schémas Directeurs d'Assainissement [SDA]

b) Interventions d'urgence : aucune intervention

c) Entretien du poste de refoulement PRC 13

Postes de refoulement rue du Tourneveau :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

3 Passages pour pomper et nettoyer la bêche du poste en Avril, Juin et Décembre 2021

d) **Travaux sur réseaux (petites réparations) :**

INVENTAIRE DES INTERVENTIONS DE TRAVAUX DIVERS 2021				
n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
21-002	07-01	Travaux de terrassement pour remplacement canalisations intérieures du poste PRC13	Rue du Tourneveau	5 716,22
21-013	17-02	Remplacement de trois tampons sur regards de visite sous chaussée	RD 922	5 112,40
TOTAL				10 828,65

e) **Divers**

e1 - Enquêtes de branchement : 1 unité
7 rue Désiré Martin – PC09505520B0001

e2 - Conformité : 11 unités dont 3 non-conformes, 1 contre-visite et 0 PFAC,

N° Cont.	Numéro	Répétition	Type de Voie	Rue	Date de visite	Type de contrôle	N° dossier initial /CV	Séparativité	Type désordre
21-0065	2		Rue	De la Source	26/01/2021	Initial		OUI	
21-0162	1		Rue	Désiré martin	24/02/2021	Contre-visite	20-898	OUI	
21-0243	21		Rue	Des Sablons	16/03/2021	Contre-visite IDPr	20-1035	NON	EP dans EU
21-0634	23	BIS	Rue	Des Sablons	21/06/2021	Initial		OUI	
21-0872	17		Rue	Désiré Martin	12/08/2021	Initial		OUI	
21-0996	12		Allée	De la Source	22/09/2021	Initial		OUI	
21-1026	12		Allée	De la Prairie	29/09/2021	Initial		OUI	
21-1065	19	BIS	Rue	Des Sablons	06/10/2021	Initial		OUI	
21-1068	13		Chemin	De la Chapelle	11/10/2021	Initial		NON	EU dans EP
21-1169	28		Route	RD 922	09/11/2021	Initial		NON	EU dans EP + EP dans EU
21-1237	12		Rue	De la Source	30/11/2021	Initial		OUI	

e4 – avis sur demandes d’urbanisme : 0 unités

e5 – Assainissement Non Collectif

Aucun contrôle n’a été réalisé dans votre commune en 2021.

e6 – Rétrocessions et Astreinte

Le **Sicteub** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal. Ceci, dans le but de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de pas oublier des collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l’année à venir afin d’anticiper le diagnostic des ouvrages d’eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Annexe 1

