

COMMUNE DE NOISY-SUR-OISE



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2021

Intervention 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

*Pendant les heures ouvrées : **01 34 09 85 50***

*En dehors des heures ouvrées : **09 77 40 11 19***

COMMUNE DE NOISY-SUR-OISE

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'EAUX USEES

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2021

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs et branchements
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien des postes de relevage (PRC20 et PRC21)
- d) Entretien des clapets anti-retour
- e) Travaux sur réseaux
- f) Divers

ANNEXES

I. Situation des réseaux d'eaux usées :

	Collecteur			
	Longueur (ml)	Matériau	Diamètre (mm)	Nature
CR17 dit sente des vaux	59	AC	150	
CR18 dit du fond des vaux	127	AC	200	
CR3 dit chemin vert de Royaumont (du PRC21 vers STEP)	220	PVC	110	Refoulement
CR3 dit chemin vert de Royaumont (vers PRC21)	160	AC	200	
CR31 dit chemin neuf de la montagne	66	AC	200	
rue de Beaumont (du 1 au 33 vers le PRC20)	301	AC	200	
rue de Beaumont (du 20 au 45 vers le PRC20)	145	AC	200	
rue de Beaumont (du PRC20 vers rue de Viarmes)	322			Refoulement
rue de Bossang (vers rue de la Fraternité)	178	AC	200	
rue de Bossang (vers rue Victor Hugo)	60	AC	200	
rue de la Liberté (vers Beaumont)	23			
rue de la République	332	AC	200	
rue de l'égalité (anciennement "du cimetière")	209	AC	200	
rue de Viarmes	240	AC	200	
rue de Viarmes - CR3 (antenne entre)	58	AC	200	
rue du comté Desgranges	65	AC	200	
rue Ernest Desjardins	112	AC	200	
rue Georges Picot	145	AC	200	
rue Henri Bricot (du n°12)	53	AC	200	
rue Henri Bricot (du n°4)	51	AC	200	
rue Henri Bricot -rue de la République (antenne entre)	310	AC	200	
rue Jean Quentin Fouquet (anciennement "fraternité")	103	AC	150/200	
rue Jean-Jacques Rousseau	137	AC	200	
rue Jules Ferry	128	AC	200	
rue Léopold Poullin	167	AC	200	
rue Pasteur	119	AC	200	
rue Paul Bert	127	AC	200	
rue Victor Hugo	291	AC	200	
rue Victor Hugo - antenne au 13	39			

Linéaire total de collecteurs gravitaires :	3798
Linéaire total de conduites de refoulement :	542

Légende :

- AC *Amiante-Ciment*
- G *Grès*
- PVC *Polychlorure de vinyle*

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2021

a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Rue de Viarmes	300			
Rue Georges Marie Picot	145			
Rue Jean Quentin Fouquet	103			
Rue Victor Hugo (antenne au 13)	39			
3 A 45 rue de Beaumont	629,35	629,35		
4 A 12 rue Henri Bricot	70			
4 A 12 rue Henri Bricot	146,55	146,55		
Rue du Comte Desgranges	64,4	64,4		
	1497.30 ml	840.3 ml	0	0

b) Interventions d'urgence : aucune

c) Entretien des postes de relevage PRC20 et PRC21 :

Postes de refoulement - route de Beaumont - PRC20 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

2 passages (Mai et Décembre) pour pomper et nettoyer la bache du poste.

Postes de refoulement - chemin vert de Royaumont - PRC21 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

4 passages (Février, Mai, Aout et Décembre) pour pomper et nettoyer la bache du poste.

d) Entretien des clapets anti-retour :

Sans objet

e) Travaux sur réseaux :

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
21-034	16-avr.	Travaux de réparation du refoulement PRC21	Chemin Noisy Asnières	7 047,63 €
21-068	17-juin	Affaissement sous trottoir accolé au poste PRC20	Route de Beaumont	6 208,02 €
				13253,65 €

f.1 Enquêtes de branchement : 2 enquêtes

Date	Adresse du branchement	objet
22/07/2021	47 route de Beaumont	Construction existante
13/09/2021	10 rue Paul Bert	Construction existante

f.2 Conformités :

22 visites de conformité ont été effectuées en 2021 dont 6 non conformes et 5 contre visites (voir annexe 1), 4 PFAC.

f3 Avis sur documents d'urbanisme : pas de demande en 2021

f.4 Assainissement non collectif :

Aucun contrôle d'assainissement non collectif a été réalisé sur l'année 2021.

f.5 Rétrocession :

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Annexe 1

CONTROLES DE SEPARATIVITE EU / EP EN 2021

N° Cont.	Numéro	Répétition	Complément	Type de Voie	Rue	Date de visite	Type de contrôle	N° dossier initial /CV	Séparativité
21-0044	9			Rue	Enest Desjardin	19/01/2021	initial		OUI
21-0045	15			Rue	de la République	19/01/2021	PFAC		OUI
21-0125	7			Rue	Jean jacques Rousseau	16/02/2021	initial		OUI
21-0168	11	BIS		Rue	Victor Hugo	25/02/2021	PFAC		OUI
21-0410	10			Rue	de Beaumont	27/04/2021	PFAC		OUI
21-0428	4			Rue	Georges Marie Picot	29/04/2021	initial	21-0697	NON
21-0670	24			Rue	de la république	23/06/2021	initial		OUI
21-0691	8			Rue	Leopold Poulin	28/06/2021	initial	21-0867	NON
21-0697	4			Rue	Georges Marie Picot	28/06/2021	CV	21-0428	OUI
21-0724	27			Rue	de Beaumont	05/07/2021	initial		OUI
21-0739	21			Rue	Victor Hugo	07/07/2021	initial		NON
21-0789	1			Rue	de Bossang	21/07/2021	initial		NON
21-0814	21			Rue	Victor Hugo	27/07/2021	CV	21-0739	OUI
21-0867	8			Rue	Leopold Poulin	11/08/2021	CV	21-0691	OUI
21-0878	1			Rue	de Bossang	16/08/2021	CV	21-0789	OUI
21-0910	10	BIS		Rue	de l'Egalité	24/08/2021	PFAC		OUI
21-1044	38			Rue	de Beaumont	04/10/2021	CV - IDPR (final)		OUI
21-1291	1		CLOS PASTEUR	Chemin	de la Montagne	15/12/2021	initial		OUI
21-1292	2		CLOS PASTEUR	Chemin	de la Montagne	15/12/2021	initial		NON
21-1293	4		CLOS PASTEUR	Chemin	de la Montagne	15/12/2021	initial		NON
21-1294	5		CLOS PASTEUR	Chemin	de la Montagne	15/12/2021	initial		OUI
21-1319	17		CLOS PASTEUR	Chemin	de la Montagne	23/12/2021	initial		OUI

Annexe 2

